



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2022

Θέμα: **Ανάκληση: Φωτοβολταϊκά Πάνελ MS05 και PS 05 της γερμανικής εταιρείας Shueco International KG**

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία **Schueco International KG**, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης **ορισμένων τύπων Φωτοβολταϊκών Πανέλων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας**, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4072/12 (Α' 86) και των άρθρων 5, 6 και 8 της κ.υ.α. Z3/2810/2004 (Β' 1885).

Το πρόγραμμα αφορά την προληπτική ανάκληση **φωτοβολταϊκών πανέλων από τις σειρές / τύπους MPE 175/180/185/190 MS 05 και MPE 200/205/210/215/220 PS 05**, που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά από τη γερμανική εταιρεία **Schueco International KG** στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως 2012.

Φωτογραφίες των προϊόντων



MPE 185 MS 05 (FRONT SIDE)



MPE 215 PS 05

Η ανάκληση οφείλεται σε πρόβλημα ρωγμών που μπορεί να εμφανιστεί στην πίσω μεμβράνη των ανωτέρω τύπων φωτοβολταϊκών πανέλων.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία αναφορά βλάβης, περιορισμένης έκτασης, η οποία δεν προκάλεσε ζημίες, πλην όμως η εταιρεία, για λόγους ασφαλείας και πρόληψης ενδεχόμενων ατυχημάτων ανακαλεί τα προϊόντα της που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά από το 2010 έως το 2012, με αριθμό lot MPE 175/180/185/190 MS 05 και MPE 200/205/210/215/220 PS 05.

Η εταιρεία Schueco ενημερώνει ότι μεγάλο ποσοστό των ελαττωματικών τεμαχίων έχουν εντοπισθεί, έχει γίνει ήδη η σχετική επαφή με τους χρήστες, ώστε να απόσχουν από τη χρήση τους και να προβούν σε διαδικασίες επιστροφής τους, ενώ ένα μεγάλο μέρος των εντοπισθέντων τεμαχίων έχει ήδη επιστραφεί από τους τελικούς καταναλωτές, διαμέσου του δικτύου, κατόπιν των ενεργειών, στις οποίες προέβη η εταιρεία, για την ανάκληση και την επιστροφή τους.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής των προϊόντων που έχουν προμηθευτεί παρακαλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
solartf@schueco.com.

Σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί τους ένας υπάλληλος της Schüco.

Κατωτέρω δημοσιεύουμε και το κείμενο προειδοποίησης, όπως μας το παρέδωσε ο εν Ελλάδι νομικός σύμβουλος της εταιρείας Schueco.

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η SCHUECO ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ

Ως πρώην κατασκευαστής φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο της ενεργητικής και παθητικής υποχρέωσης παρακολούθησης των προϊόντων μας δυστυχώς διαπιστώσαμε πρόσφατα, ότι ορισμένα φωτοβολταϊκά πάνελ της εταιρείας μας ενδέχεται να παρουσιάζουν ελάττωμα οφειλόμενο σε ελλείψεις προϊόντος συγκεκριμένου προμηθευτή μας. Δεδομένου ότι η εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί κορυφαίο προσανατολισμό των ενεργειών μας, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην προκληθεί βλάβη ούτε σε αγοραστή ούτε σε οποιονδήποτε τρίτο κατά τη χρήση των παραχθέντων από εμάς προϊόντων.

Για λόγους προληπτικής ασφάλειας, σας ενημερώνουμε συνεπώς προληπτικά με αυτή την επιστολή για ένα ελάττωμα φωτοβολταϊκού πάνελ, το οποίο (ελάττωμα) μπορεί να προκληθεί από κατασκευαστικό πρόβλημα στην πίσω μεμβράνη πολυαμιδίου συγκεκριμένου προμηθευτή. Το ελάττωμα που περιγράφεται παρακάτω μπορεί να παρουσιαστεί σε πάνελ, τα οποία παραδόθηκαν μεταξύ 2010 και 2012.

Η Schueco διαπίστωσε, συνεπεία τοπικών περιστατικών, ότι ένα συγκεκριμένο είδος μεμβράνης πολυαμιδίου, πίσω πλευράς, ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή μπορεί να εμφανίσει ελαττώματα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ρωγμές στην πίσω μεμβράνη. Ο εν δυνάμει κίνδυνος που προκύπτει από την εμφάνιση ελαττώματος εξαρτάται από το υλικό, την τοποθεσία και τον τύπο της εγκατάστασης, καθώς και από άλλους παράγοντες.

Υπό ειδικές εξωτερικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα συνεπεία ηλεκτροπληξίας.

Από τώρα και στο εξής, δεν πρέπει να αγγίζετε κανένα μέρος του φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο μπορεί να είναι ελαττωματικό λόγω των προαναφερόμενων ελαττωμάτων στις πίσω μεμβράνες, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία που περιγράφονται πιο κάτω στην παρούσα επιστολή.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΕΙΡΙΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ενδέχεται να επηρεάζονται οι μεμβράνες της πίσω πλευράς των ακόλουθων τύπων φωτοβολταϊκών πάνελ, οι οποίες έχουν πωληθεί από τη Schüco μεταξύ 2010 και 2012:

| Τύπος μονάδας |
|---------------|
| MPE 200 PS 05 |
| MPE 205 PS 05 |
| MPE 210 PS 05 |
| MPE 215 PS 05 |
| MPE 220 PS 05 |
| MPE 175 MS 05 |
| MPE 180 MS 05 |
| MPE 185 MS 05 |
| MPE 190 MS 05 |

ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ: 2713090550**0**101116780

ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ «**0**» ΣΤΗ 11η ΘΕΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΚΑΛΩΔΙΑ Ή ΒΥΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΑΤΟΜΑ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail solartf@schueco.com.

Σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας υπάλληλος της Schüco. Ενδεχομένως θα λάβει περισσότερες πληροφορίες και θα συζητήσει μαζί σας τα επόμενα βήματα.
